ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EMPOLI EST

Via Liguria, 1– 50053 EMPOLI (FI) – Tel. 0571/757300

Tav.PE–G

1B–Scuola Primaria Ponzano " C. COLOMBO"

Via Ponzano, 43 – 50053 Empoli (FI) – Tel 0571/757337

PIANO DI ESODO GENERALE

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERG.

- –MANTIENI LA CALMA
- –LASCIA TUTTO L'EQUPAGGIAMENTO (non preoccuparti di libri o altro)
- –PRENDI UN INDUMENTO PER PROTEGGERTI DAL FREDDO E/O DALLA PIOGGIA
- –I'INSEGNANTE DEVE SEMPRE PORTARE CON SE L'ELENCO CARTACEO DEGLI ALUNNI DI CLASSE ED UNA PENNA
- –INCOLONNATI CON I TUOI COMPAGNI TENENDOTI PER MANO
- –RICORDATI DI NON SPINGERE, DI NON GRIDARE E DI NON CORRERE
- –SEGUI LE VIE DI ESODO INDICATE
- –RAGGIUNGI LA ZONA DI RACCOLTA ASSEGNATA
- –L'INSEGNANTE CON L'ELENCO DEGLI ALUNNI DI CLASSE FARA' L'APPELLO E SEGNERA' SULL'APPOSITO MODULO EVENTUALI ALUNNI MANCANTI O FERITI

LEGENDA

- SIAMO QUI
- PERCORSO DI ESODO
- PERCORSO DI ESODO SECONDARIO
- U.S. X.. USCITA DI SICUREZZA N°...
- PUNTO DI RACCOLTA
- P.A. PULSANTE DI ALLARME A CAMPANELLA
- P.A. PULSANTE DI ALLARME INCENDIO
- CAMPANELLA DI INIZIO-FINE LEZIONE/ALLARME
- P.E. PULSANTE DI EMERGENZA PER L'INTERRUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA
- SOS 112 TELENO DI EMERGENZA 112
- CP-.. CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO
- DAE-.. DEFIBRILLATORE
- ESTINTORE
- EP-.. A POLVERE: 6Kg ABC 34A 233BC
- EC-.. A CO_2
- UNI 25 NASPO N°.... UNI 25
- IDRANTE N°.... UNI 45
- ATTACCO VVF UNI 70
- TF... PORTA TAGLIAFUOCO
- IS..... LAMPADA PER L'ILLUMINAZ. DI SICUREZZA N°..
- QUADRO ELETTRICO
- TS-..... TROMBA E/O SIRENA DI SEGNALAZIONE ALLARME
- VG... VALVOLA INTERCETT. GAS DI RETE
- VALVOLA INTERCETT. ACQUA

Q. ELETTRICO INFANZIA — RIP. Q2 R1 — REI 60 — rip. WC3 — 585 55

WC2 — zona lavaggio — dispensa — U.S. 12 — VALVOLA CHIUSURA GAS CUCINA — VG.02

AREA PLURIUSO AT3 MENSA M1

AE3 AREA ESTERNA

CUCINA C1 — zona cottura — zona sporzionamento

I-4 — CENTRALE TERMICA CT1 — AULA 2 — AULA 2A — AULA 1 — U.S. 3 — WC1 — RIPOSTIGLIO R2 — ATRIO AT2

AT1 — ATRIO — PORTINERIA PR1 — U.S. 2 — LOGGIATO INGRESSO

VG.01 — INTERR.GENERALE ENEG. ELETT. CT — VALVOLA GAS C.T. — I-3

AULA 3 — AULA 4 — AULA 5 — AULA 6 — AULA 7 — AULA 8 — AULA 9

4 U.S. — 5 U.S. — 6 U.S. — 7 U.S. — 8 U.S.

SOS 112 — TS-01 — P.A. — 1 U.S. — INTERRUTTORE GENERALE Q1+QG IG — ARCHIVIO AR2 — WC1 — ARCHIVIO AR1 — UFFICIO U4 — SERVER SR — TS-02 — UFFICIO U3

ATRIO AT5 — REI 120 — AT2 — PULSANTE EMERGENZA PER L'INTERRUZIONE DELL'ENEGIA ELETTRICA — P.E. — I-1

ATRIO IS.5 AT4

AULA 10 — AULA 11 — AULA 12 — AULA U1 — AT1 — UFFICIO U2

9 U.S. — 10 U.S. — 11 U.S. — 1A U.S. — 2A U.S.

I-2

Punto di raccolta "A"

AREA ESTERNA AE1

AREA ESTERNA AE2

AREA ESTERNA AE2

NUMERI TELEFONICI UTILI

- Soccorso pubblico di emergenza 112
- Polizia di stato 113
- Vigili del Fuoco 115
- Emergenza sanitaria 118

APPARECCHIATURE POSIZIONATE SUL MURO DI CINTA

ATTACCO VVF — VALVOLA INTERCETT. ACQUA

N.B.

In caso di presenza di alunni con difficoltà motorie l' uscita dalla aule: 3-4-5-8-9-10-11-12 - U1 avverrà transitando dai corridoi interni fino a raggiungere le uscite US1 e US2 e la rampa esterna.

archivio: 81.08 ISTITUTO COMPRENSIVO\5B Primaria Ponzano via Ponzano, 43-1B piante piano di esodo 2018+ estintori+naspi + emerg.
Emissione anno scolastico 2018/2021- Agg. a.s. 2025-26

Emme Progetti
S. T. A.
Dott. Ing. Mantelli Metello
Via Senese Romana, 172 Loc.Brusciana - 50057 EMPOLI (FI) - Tel. 0571/931734
Progettazione Impianti Tecnologici e Consulenza Industriale